

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize : **24.4.2019**

Název a sídlo organizace /
označení provozu, popř.
objektu : **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Hroznová 17, 603 00 Brno
bývalý Školní statek v k.ú. Vyškov parc.č. 2111/1, 3542/3, 3542/2, 2119/35,
2119/60, 2117/2, 3542/3, 2119/62, 2191/12 a 2119/45**

Jméno a příjmení
revizního technika: **Snášel Bedřich - osvědčení ev.č.: 10038/9/14/R-PZ-a,c,f,g
oprávnění ev.č.: 1576/9/94/PZ-V,VI,VII-S**

Druh revize : **provozní**

Označení zařízení / předmět revize / :
STL, průmyslový podzemní plynovod od HUP po uzávěry plynu u jednotlivých objektů.

Druh zařízení : F ČSN EN 15001-1

Za provozovatele se zúčastnila: Ing. Petra Kodlová

Celkový posudek:

Průmyslový rozvod zemního plynu je schopen bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva vyhotovena **3** Výtiscích

Zpráva obsahuje **2** Strany

Příští revize dle vyhl. 85/78 Sb. duben 2022, kontrola duben 2020.

V Vyškov dne 24.4.2019

Rozdělovník : 2 x provozovatel
1 x revizní technik



Podpis a otisk razítka revizního technika, příp.
Název organizace a č. oprávnění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8 písm. d vyhl. 85/78 Sb.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8 písm. e vyhl. 85/78 Sb.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8 písm. f a g vyhl. 85/78 Sb.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol. § 8 písm. h vyhl. 85/78 Sb.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4 odst. 2 vyhl. 85/78 Sb.
- F. Celkové hodnocení. § 8 písm. l vyhl. 85/78 Sb.

- A. STL průmyslový podzemní plynovod PE 90 – 32 vede od HUP zemní soupravy k 9 odběrním místům umístěných ve výklencích s plechovými větratelnými dvířky nebo v plynoměrných, plechových, plynových, větratelných skřínkách s uzávěry KK nebo K800 DN 50 – 15.
- B. - při zkoušce těsnosti rozvodu plynu včetně spojů provozním tlakem plynu přístrojem PD 81, v.č. 83754, nebylo zjištěno netěsností, - funkce armatur vyhovující
- C. bez zjevných závad
- D. bez závad
- E. nesouvisí s plynovým zařízením
- F. Plynové zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Návrh termínu
odstranění
závad:



Revizní technik