

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Hluboké Mašůvky 121**
 PSC, obce: **671 52 Hluboké Mašůvky**
 K.ú., parcelní č.: **Hluboké Mašůvky, 24/2**
 Typ budovy: **Rodinné domy**
 Celková energetický vztažná plocha: **103 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,40 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	435,8 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	631,8 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	589,3 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	22,5 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	20,1 kWh/(m ² .rok)	G

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu:
 Vyhotoveno dne: **22. květen 2022**
 Podpis:

