PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	**Uničovská 138/19a**
PSC, obce:	**783 21 Litovel**
K.ú., parcelní č.:	**Litovel, st. 1407**
Typ budovy:	**administrativní**
Celková energetický vztažná plocha:	**1 511,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,66 W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	46,5 kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	79,4 kWh/(m².rok	F
Vytápění	54,3 kWh/(m².rok	G
Chlazení	0,0 kWh/(m².rok	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok	
Příprava teplé vody	6,2 kWh/(m².rok	C
Osvětlení	19,0 kWh/(m².rok	

Energetický specialista:	**Ing. Bruno Vallance**	**Ev. č. průkazu:**	**543 645.0**
Osvědčení č.:	**093**	**Vyhotoveno dne:**	**14. listopad 2023**
Kontakt:	**vallance@oekoplan.cz**	**Podpis:**	