

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Wolkerova 2077/2, 2078/4

PSČ, místo: 591 01, Žďár nad Sázavou 4

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3110,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 3134,8 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



69 / Dop.



104 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

215,371

326,826