

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nad Sokolovnou 674**

PSC, obce: **460 01 Liberec**

K.ú., parcelní č.: **Vesec u Liberce, 1343/10**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Celková energetický vztahná plocha: **189 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,42 W/(m².K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	59,6 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	129,4 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	93,9 kWh/(m².rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	16,3 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	19,1 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **334 869.0**

Vyhotoveno dne: **11. únor 2021**

Podpis:

