

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Dolní Malá Úpa 75, k.ú.**

690368, p.č. st. 11

PSČ, místo: **542 21, Malá Úpa**

Typ budovy: **Budova pro ubytování a stravování**

Plocha obálky budovy: **687.05** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.64** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **389.57** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

102

Velmi
úsporná

B

153

Úsporná

C

204

Méně úsporná

D

306

Nehospodárna

E

408

Velmi
nehospodárna

F

511

Mimořádně
nehospodárna

G

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok

109.8

277.9

171.9

282

359.1


713

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ elektrická energie: 92
■ krusové a štěpkové dřevo: 17.4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C		87.1				42.8	48.3
D	0.31					36.4	48.3
E		191					
F							
G	0.81						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		74.3				16.7	18.8

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hůlka

Kontakt:

ctibor.hulka@dek-cz.com

Osvědčení č.: MPO 269/2007

Vyhотовeno dne: 6.5.2016

Podpis:

č. osvědčení 269

číslo dokumentu:

2016-008211-NT