

STAVEBNÍ ÚŘAD ŠTĚCHOVICE

tel.: 994143, PSČ 252 07

Č.j.: 819-708/2000/M/PB

ve Štěchovicích: 21. 9.2000

Vyřizuje: Iva Kasková

Ministerstvo financí
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4

Stavební povolení

Stavební úřad Štěchovice, jako příslušný stavební úřad podle § 117 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal Vaši žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nadzemního propanového zásobníku a rozvod plynu pro vytápění rodinného domku na pozemku p.č.616/5 v kat.území Hradištko.

Po přezkoumání Vaší žádosti a jejím projednání se všemi známými účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy se podle § 39 a 66 zákona č.50/1976 Sb. stavebního zákona

p o v o l u j e

stavba nadzemního propanového zásobníku a rozvod plynu pro rodinný domek.

Zásobník bude umístěn na pozemku p.č.616/5 v kat.území Hradištko.

Pro umístění a provedení stavby propanového zařízení pro vytápění objektu se stanoví následující podmínky:

1. Nadzemní propanový zásobník bude umístěn na pozemku p.č.616/5 k.ú Hradištko, jak je vyznačeno na situaci stavby.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. PD vypracoval Ing.Břetislav Hruška, ČKAIT 1300157.
3. Případné změny v konstrukci nebo trase je nutno předem projednat se stavebním úřadem.
4. Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním ČSN a souvisejícím předpisům, zejména vyhl.č.137/1998 Sb. v platném znění.
5. Všichni pracovníci určení k výstavbě, obsluze, plnění a jakékoliv další činnosti se zařízením propan butanu musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni. Musí dodržovat veškeré stavební, provozní a bezpečnostní předpisy.
6. Při stavbě, provozu a údržbě PB zařízení je nutno dbát na to, aby eventuální škody na pozemcích, komunikacích, kulturách a zařízeních dotčených touto stavbou byly co nejmenší.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jméno, adresa a odborná způsobilost dodavatele stavby bude stavebnímu úřadu oznámena min.15 dní před zahájením stavby.
8. Stavebník zajistí splnění podmínek Okr.požárního rady - objekt bude osazen PHP sněhovým 5 kg, bude označen výstražnými tabulkami "pozor zásobník na PB, zařízení na zkapalněný uhlovodíkový plyn", bude dodržena TZPO.

9. Plynové zařízení na propan butan bude provedeno dle platných předpisů ČSN 386411, 386413, 386441, 386442, 386443, 341010 a technických pravidel G 402 01.
10. Stavební povolení pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí, pokud stavební úřad nestanoví jinak.
11. Lhůta k dokončení stavby je do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
13. Před uvedením stavby do provozu požádá stavebník o zahájení kolaudačního řízení. Ke kolaudaci budou předloženy revizní zprávy, tlakové zkoušky.
14. V ochranném pásmu stáčení cisterny a v ochranném pásmu vlastního zásobníku propanu nesmí být žádné zařízení (kanalizace, voda, elektro) vystupující na terén.
15. Stáčení z autocisterny bude prováděno z vlastního pozemku.

O d ů v o d n ě n í :

Stavebník podal u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení na stavbu propanového zásobníku a rozvodu plynu pro rodinný domek. Žádost byla doložena projektovou dokumentací a potřebnými doklady. Ke stavbě vydal vyjádření OPR ze dne 14.8.2000, č.j.2453/00. Stavební úřad zahájil opatřením dne 24.8.2000 sloučené územní a stavební řízení. Obec Hradištko se vyjádřila dne 20.9.2000, č.j.1426/00 bez námitek a připomínek.

Dokumentace stavby splňuje obecné a technické požadavky na výstavbu. Síl v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily v povolení stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Okresnímu úřadu Praha - západ, referátu regionálního rozvoje, Podskalská 19, Praha 2, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

vedoucí SÚ
Ing. Dana Sommerová



Příloha:

- projekt.dokumentace, 1x

Doručí se:

- Obecní úřad Hradištko - k archivaci
- OPR, Podskalská 19, P2

Účastníci řízení:

- Obec Hradištko